



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU-C-RU.HB77.B.00977/26

Серия **RU** № **0625962**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Адрес(а) места осуществления деятельности: 117186, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛИЦА НАГОРНАЯ, ДОМ 20 КОРПУС 1, ОФИС № 404-3, № 406-2, ЭТАЖ 4; 302040, РОССИЯ, ОРЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. ОРЁЛ, УЛ. ЛОМОНОСОВА, ЗДАНИЕ 6, КОРПУС 7, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩЕНИЕ 212. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7 (495) 120-99-36. Адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРКУРИЙ». Место нахождения (адрес юридического лица): 143090, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОЗНАМЕНСК, Г. КРАСНОЗНАМЕНСК, УЛ. СВЯЗИСТОВ, Д. 12А, ПОМЕЩ. 9. Основной государственный регистрационный номер: 1155032010649. Телефон: +7 (919) 107-50-97. Адрес электронной почты: mercuryt@bk.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРКУРИЙ». Место нахождения (адрес юридического лица): 143090, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОЗНАМЕНСК, Г. КРАСНОЗНАМЕНСК, УЛ. СВЯЗИСТОВ, Д. 12А, ПОМЕЩ. 9. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 143090, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОЗНАМЕНСК, Г. КРАСНОЗНАМЕНСК, УЛ. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ, Д. 23.

ПРОДУКЦИЯ Ворота противопожарные металлические распашные серии ВПМ, глухие, с калиткой, габаритными размерами: по ширине от 1000 мм до 2000 мм, по высоте от 1500 мм до 2000 мм, толщиной полотна калитки не менее 72 мм и без, с лючком, габаритными размерами: по ширине и высоте от 200 мм до 400 мм и без, со стационарным порогом, типов: ВПМ-Р, ВПМ-Р-К, ВПМ-Р-Л, ВПМ-Р-ЛК, габаритными размерами: по ширине от 2600 мм до 12000 мм и по высоте от 2600 мм до 8000 мм, толщиной полотна не менее 72 мм, выпускаемые по техническим условиям ТУ 25.11.23-001-11702449-2026 «ВОРОТА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАСПАШНЫЕ». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308905900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № НИЦ26-09-16/2 от 16.09.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Профессиональные решения» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21CB33), акта анализа состояния производства № ЕЦЭ043-114.26-02 от 13.05.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB77), подписавший(е) эксперт(ы): Колчин Алексей Вадимович, Виноградов Владимир Витальевич. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость». Предел огнестойкости – EI 60. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды – согласно группе условий Ж2 по ГОСТ 15150-69. Срок хранения ворот – 24 месяца со дня изготовления. Срок службы ворот до списания – 10 лет. Сертификат распространяется на серийно-выпускаемую продукцию, изготовленную с 01.04.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.09.2026 **ПО** 16.09.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Васильева Екатерина Владимировна (Ф.И.О.)

Кривошанкин Игорь Станиславович (Ф.И.О.)